



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области  
Прокуратура  
Зерноградского района**

347740, Ростовская область,  
г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20

28 .02.2024 № 07-45-24

Директору МБУ ДО «Спортивная  
школа» Зерноградского района

Яковенко К.С.

ул. Советская, д. 20 «а»,  
г. Зерноград, Ростовская область,  
347740

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
требований федерального  
законодательства

Прокуратурой Зерноградского района во исполнение задания от 08.02.2024 № Вн-07/1-3022-24, а также в соответствии с организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка соблюдения законодательства о физической культуре и спорте.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.


Противодействие терроризму – деятельность органов власти, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Установлено, что в соответствии с постановлением администрации Зерноградского района от 30.12.2022 № 1593 учреждение переименовано в МБУ ДО «СШ» Зерноградского района.

Согласно п. 1 Устава МБУ ДО «СШ» Зерноградского района учреждение является образовательным учреждением дополнительного образования.

Однако, обследование и категорирование объекта (территории) учреждения в мае 2023 года проводилось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы

Т1 № 300496



*Handwritten signature*

паспорта безопасности объектов спорта». Вместе с этим, требования к антитеррористической защищенности объектов образования содержатся в постановлении Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Указанным постановлением утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, к числу которых относятся организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – Требования)

В соответствии с п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) при вводе объектов в эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объектов (территорий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной им категории опасности.

Исходя из этого, проведенное 17.05.2023 обследование и категорирование МБУ ДО «СШ» Зерноградского района в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» не отвечает требованиям безопасности, не учитывает всех требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования.

Также, ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» пожарная безопасность определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности, как специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Нарушения требований пожарной безопасности может привести к причинению ущерба жизни и здоровью граждан.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В соответствии с п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В силу п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 30 Правил на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение вышеуказанных норм на эвакуационных выходах МБУ ДО «Спортивная школа» Зерноградского района не имеется возможности открывания двери без ключа, отсутствуют фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (не менее 1 на каждого дежурного), проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не осуществляется,

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует вовсе.

Кроме этого, согласно п. 3 Правил лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

В нарушение указанных требований не все сотрудники учреждения пошли инструктаж по технике противопожарной безопасности. Так, журнал ознакомления с техникой противопожарной безопасности не содержит сведений о прохождении соответствующего инструктажа Барышевой А.С., занимающей должность специалиста по кадрам.

Также, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр утвержден СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 (далее – СП 59.13330.2020).

В силу п. 5.1.14 - 5.1.16 СП 59.13330.2020 у внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать: пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м. Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами проходной части, не менее: на общих путях движения с встречным движением ширина – 1,8 м, длина – 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса – 1,8 x 1,8 м; при движении в одном направлении ширина – 1,5 м, длина – 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса – 1,5 x 1,5 м.

В соответствии с п. 6.5.9, 6.5.10 СП 59.13330.2020 информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6); рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.

Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикацией.

Устройство вызова помощи душевых для МГН следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола, и оборудовать светозвуковым сигнализатором, устанавливаемым снаружи над входом в помещение. Помещение, в которое выводится сигнал от устройства вызова помощи, определяется заданием на проектирование.

Установлено, что в нарушение указанных требований здание МБУ ДО «Спортивная школа» Зерноградского района не оборудовано пандусами, не обеспечено кнопкой вызова помощи для маломобильных групп населения, дублированием необходимой для инвалидов зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, тактильными напольными указателями.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственными лицами, а также отсутствия контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 ч. 3, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменном виде в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района



Е.С. Брель

